

NAPĚTOVÉ SÚSTAVY:

~3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C	~3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
~3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S	

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

Živé časti: Izoláciou, krytmi na zariadeniach

Neživé časti: Samočinným odpojením od napájania v sieti TN, doplnkovým pospájaním a prúdovým chráničom

PROSTREDIE A TRIEDY VONKAJŠÍCH VPLYVOV:

Pozri súčasť PD: Protokol určenia prostredia a vonkajších vplyvov č. 16/17

LEGENDA Miestností

Číslo	Názov	Plocha	Poznámky
N1.01	Závere	10,11	-
N1.02	Schodisko	10,14	-
N1.03	Príprava jedál	6,48	-
N1.04	Výťahová šachta	1,25	-
N1.05	Pracovňa	58,00	-
N1.06	Závere	1,62	-
N1.07 *	WC	1,12	-
N1.08	Izolátka	8,54	-
N1.09	Predsieň	2,62	-
N1.10	Šatňa detí	20,77	-
N1.11 *	Umyváren zamestnancov	6,89	-
N1.12 *	Umyváren	7,48	-
N1.13 *	WC detí	7,81	-
N1.14	Sklad hračiek	3,23	-
N1.15	Herňa	55,94	-
N1.16	Spálňa	44,32	-

* inštaláciu realizovať v zmysle STN 33 2000-7-701



HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	OBJEDNÁVATEL:
ING. ŠTEFAN JURENKA	ING. PETER ZEMAN	ING. PETER ZEMAN	ING. PETER ZEMAN	OBC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN
				MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN Č.803
				MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 908 71
Miesto výstavby	MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN Č.339, Č.PARCELY 732/110, 732/111, 732/112			IČO: 003 097 37
Zhotoviteľ PD	EKO TOP, S.R.O., SPŮTNIKOVÁ 29, 821 02 BRATISLAVA			
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY			DÁTUM: 08/2017
	MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN			REVIZIA: 00
STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE			FORMÁT: 2 x A4
PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA			MIERKA: 1:75
PREDMET VÝKRESU	SO-02 MATERSKÁ ŠKOLA			VÝKR. Č.: ČÍSLO PÁRE:
	SVETELNÉ A ZASUVKOVÉ OBVODY - 1.NP			F-04