

NAPĚŤOVÉ SÚSTAVY:

~3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

Živé časti: Izoláciou, krytmi na zariadeniach

Neživé časti: Samočinným odpojením od napájania v sieti TN, doplnkovým pospájaním a prúdovým chráničom

LEGENDA Miestností		
Číslo	Názov	Plocha Poznámky
N2.01	Chodba	12,60 -
N2.02	Schodisko	10,31 -
N2.03	Upratovačka	3,17 -
N2.04	Strojovňa	0,83 -
N2.05	Výťahová šachta	1,15 -
N2.06	Príprava jedál	6,39 -
N2.07	Pracovňa	58,00 -
N2.08	Sklad	7,80 -
N2.09	Šatňa detí	20,97 -
N2.10 *	Umyváreň zamestnancov	6,89 -
N2.11 *	Umyváreň	7,48 -
N2.12 *	WC detí	7,81 -
N2.13	Sklad hračiek	3,23 -
N2.14	Hernia	55,94 -
N2.15	Spálňa	44,32 -

* inštaláciu realizovať v zmysle STN 33 2000-7-701



HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	OBJEDNÁVATEĽ: OBEC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN Č.803 MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 908 71 IČO: 003 097 37
ING. ŠTEFAN JURENKA	ING. PETER ZEMAN	ING. PETER ZEMAN	ING. PETER ZEMAN	
MIESTO VÝSTAVBY	MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN Č.339, Č.PARCELY 732/110, 732/111, 732/112			
ZHOTOVITEĽ PD	EKOTOP, S.R.O., SPŮTNIKOVÁ 29, 821 02 BRATISLAVA			
STAVBA	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN			
				DÁTUM: 08/2017
				REVÍZIA: 00
STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE			FORMÁT: 2 x A4
PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA			MIERKA: 1:75
PREDMET VÝKRESU	SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA SVETELNÉ A ZASUVKOVÉ OBVODY - 2.NP			VÝKR. Č.: ČÍSLO PARÉ: F-03

